

CHESTERTON International GmbH – Am Lenzenfleck 23 – 85737 Ismaning

Promotec Service GmbH
Z. Hd. Hr. Kössler

Rödinghausen, den 18.01.2024

Ihr Ansprechpartner: Jan Robert Schroeder
Tel: +49 (0) 5223 / 96276 – 16
Mobil: +49 (0) 174 / 3289496
E-Mail: Jan.Schroeder@Chesterton.com

Inhaltsbestätigung Ceramic-Polymer KTW-1

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir Ihnen, dass das oben genannte Produkt in der Rezeptur nicht verändert wurde.

Mit freundlichen Grüßen


David Garcia Simao
Geschäftsführer



Ceramic Polymer GmbH · Daimlerring 9 · 32289 Roedinghausen

Promotec Service GmbH
Sonnenweg 14
Postfach 243
4153 Reinach BL
Schweiz

Rödinghausen, den 07.03.2019

Betreff: Konformitätserklärung Beschichtungsprodukt „Ceramic-Polymer KTW-1“

Hiermit erklären wir, dass unser Produkt: **Ceramic-Polymer KTW-1**

entsprechend der Beschichtungsleitlinie zur hygienischen Beurteilung von organischen Materialien im Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamtes geprüft wurde und die Prüfungen für den Einsatz in Trinkwasser bis zu einem Temperaturbereich von 60°C bestanden hat.

Des Weiteren wurde das Produkt Ceramic-Polymer KTW-1 auf die Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffe für den Trinkwasserbereich gemäß DVGW Technische Regeln, Arbeitsblatt W 270 erfolgreich geprüft.

Die Prüfungen wurden von dem Institut für Umwelthygiene und Toxikologie, Hygiene-Institut des Ruhrgebiets durchgeführt.

Prüfberichte:


- Prüfbericht „W-279650-17-SI/Krü“ gemäß DVGW Technische Regeln, Arbeitsblatt W 270, am 21.12.2016

- Prüfbericht „K-278250-16-Bs/st“ gemäß Beschichtungsleitlinie des Umweltbundesamtes für Warmwasser bis 60°C, am 28.11.2016

Die Geltungsdauer von Prüfzeugnissen nach dieser Leitlinie beträgt 5 Jahre und kann auf Antrag um weitere 5 Jahre verlängert werden.

Diese Bestätigung gilt für das von uns gelieferte Produkt und dessen Verwendung wie spezifiziert. Die Konformitätserklärung wurde nach dem o.g. Regeln durchgeführt; danach erfüllt das Produkt bei Beachtung der angegebenen Kontaktbedingungen die rechtlichen Vorgaben. Bei Abweichung vom Einsatzzweck obliegt die Konformitäts- und Eignungsprüfung dem Verwender.

Best regards
Ceramic Polymer GmbH


David Garcia Simao
Diplom-Kaufmann (FH)
Managing Director
ICORR Painting Inspector L2

CERAMIC POLYMER
Ceramic Polymer GmbH
Daimlerring 9 - 32289 Roedinghausen
Tel.: +49(0) 5223 - 9 62 76-0
Fax: +49(0) 5223 - 9 62 76-17
E-mail: info@ceramic-polymer.de
UST-Ident-Nr.: DE 266 063 679